

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: undpr65@mail.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности Томаринского района
694820, г. Томари, ул. К-Маркса, 8, тел./факс 2-74-02, e-mail: tomari_gpn@bk.ru

Предписание N 32/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы с. Красногорск муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора территориального отделения надзорной деятельности Томаринского района по пожарному надзору № 32 от «12» декабря 2017 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 14 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. 18 декабря 2017 года, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 21 декабря 2017 года проведена плановая, выездная проверка главным государственным инспектором Томаринского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Кудряшовым Владимиром Викторовичем на объектах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Красногорск муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области по адресу: РФ, 694810, Сахалинская область, Томаринский район, с. Красногорск, ул. Новая, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Конаевой Валентиной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5
1.	В подсобном помещении, расположенном рядом с помещением электрощитовой, два светильники эксплуатируются без защитного колпака.	Осн.: п. 42 «в» Правил противопожарного режима	До 01.08.2017	<i>Выполнено</i> <i>ВР</i> <i>06.08.2019</i>
2.	В помещении сушилки, рабочего помещения, раздевалки для рабочих детского сада, помещении зав.хозяйством, раздевалке № 1 и 2, коридоре (северо-восточное крыло, где прачечная), моечном помещении, кабинете физики, кабинете № 17, извеща-	Осн.: ч. 3, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Уста-	До 01.08.2017	<i>Выполнено</i> <i>ВР</i> <i>06.08.2019</i>

	тели пожарные смонтированы на потолочном перекрытии на расстоянии менее чем 0,5 метра от электросветильников.	повки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматическис. Нормы и правила проектирования»		
3.	На дверях, ведущих на лестничные клетки на первом, втором и третьем этаже здания школы, имеются деревянные двери, без уплотнений в притворах, препятствующие распространению дыма в иные помещения и обеспечивающие безопасное нахождение в помещении детей и педагогов.	Осп.: ч.3, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	До 01.08.2017	Выполнено 08.08.2017 <i>[подпись]</i>
4.	На первом этаже здания установлена деревянная дверь с пределом огнестойкости менее EI 30, отделяющая коридор и помещение электрощитовой.	Осп.: ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1, 2 ст. 88, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.08.2017	Выполнено 08.08.2017 <i>[подпись]</i>
5.	Огнетушитель № 22, 23 вывешен на высоте более 1,5 метра.	Осп.: п. 480 Правил противопожарного режима в РФ	До 01.08.2017	Выполнено 08.08.2017 <i>[подпись]</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Томаринского района по пожарному надзору В.В. Кудряшов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"22" декабря 2017 г.



[подпись]
(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

"__" _____ 2017 г.

**Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Сахалинской области
8(4242) 72-99-99**